



Spett.le  
Falegnameria Artigiana Domus Legno  
Zona Artigianale  
09015 - Domusnovas (CI)



Oderzo li, 17 giugno 2009  
PROT. N° 2006-03/AC/eb

Oggetto: RELAZIONE DI PROVA.



La presente relazione di prova è riferita **esclusivamente** al serramento verificato in data 29 luglio 2008.

L'oggetto della prova consiste in una porta alzante scorrevole con luce fissa laterale (larghezza 1,675 m, altezza 2,425m), contrassegnata con codice CERT di Treviso Tecnologia "**CERT 0940/08**";

La classificazione, riferita al serramento citato è riportata di seguito:

- ❖ La porta alzante è risultata in **Classe 4** per la prova di permeabilità all'aria a pressioni positive eseguita in conformità alla norma UNI EN 12207 del 2000.
- ❖ La porta alzante è risultata in **Classe 4** per la prova di permeabilità all'aria a pressioni negative eseguita in conformità alla norma UNI EN 12207 del 2000.
- ❖ La porta alzante è risultata in **Classe 1A** per la prova di tenuta all'acqua eseguita in conformità alla norma UNI EN 12208 del 2000.
- ❖ La porta alzante è risultata in **Classe A3** per la prova di resistenza al carico di vento eseguita in conformità alla norma UNI EN 12211 del 2000.

Per maggiori informazioni si deve far riferimento al rapporto di prova n° 957/08.

**Sede Legale:**

c/o Camera di Commercio  
Industria Artigianato Agricoltura  
P.zza Borsa, 3/B  
31100 Treviso (TV)  
Tel. 0422/5951  
www.tv.camcom.it

**Sede Principale:**

Centro Cristallo, Via Roma, 4  
31020 Lancenigo di Villorba (TV)  
Tel. 0422/608858 - Fax 0422/608866  
Videoconferenza 0422/910201  
Cod. Fisc. - P.IVA 04026520264  
www.tvtecnologia.it  
info@tvtecnologia.it

**Sede Operativa:**

CERT Centro Certificazione e  
Test di Treviso Tecnologia  
Via Pezza Alta, 34  
31046 Rustignè di Oderzo (TV)  
Tel. 0422/852016 - Fax 0422/852058  
Videoconferenza 0422/852138  
www.tvtecnologia.it  
cert@tvtecnologia.it

**Organismo notificato  
per la CPD N° 1600**

**Il Direttore Tecnico**

**CIBIN arch. Alessandro**

