



Spett.le
Falegnameria Artigiana Domus Legno
Zona Artigianale
09015 - Domusnovas (CI)



Oderzo li, 17 giugno 2009
PROT. N° 2005-03/AC/eb

Oggetto: RELAZIONE DI PROVA.



La presente relazione di prova è riferita **esclusivamente** alle sezioni di serramento verificate in data 28 ottobre 2008.

Sono stati calcolati gli U_f (trasmissione termica della sezione) in conformità alla norma UNI EN ISO 10077-2 del 2004 relativamente alla sezione inferiore finestra, inferiore portafinestra, centrale, laterale/superiore.

I valori determinati, vengono di seguito dettagliati:

- ❖ SEZIONE INFERIORE PORTAFINESTRA. Valore $U_f = 1,940 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.
- ❖ SEZIONE INFERIORE FINESTRA. Valore $U_f = 1,830 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.
- ❖ SEZIONE CENTRALE. Valore $U_f = 1,460 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.
- ❖ SEZIONE LATERALE/SUPERIORE. $U_f = 1,520 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.

Per maggiori informazioni si deve far riferimento al rapporto di prova n° 956/08.

Sede Legale:

c/o Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura
Piazza Borsa, 3/B
31100 Treviso (TV)
Tel. 0422/5951
www.tv.camcom.it

Sede Principale:

Centro Cristallo, Via Roma, 4
31020 Lancerigo di Villorba (TV)
Tel. 0422/608858 - Fax 0422/608866
Videoconferenza 0422/910201
Cod. Fisc. - PIVA 04026520264
www.tvtecnologia.it
info@tvtecnologia.it

Sede Operativa:

CERT Centro Certificazione e
Test di Treviso Tecnologia
Via Pezza Alta, 34
31046 Rustignè di Oderzo (TV)
Tel. 0422/852016 - Fax 0422/852058
Videoconferenza 0422/852138
www.tvtecnologia.it
cert@tvtecnologia.it

Organismo notificato
per la CPD N° 1600

Il Direttore Tecnico

CIBIN arch. Alessandro

